Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Железобетонных Опор"
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903
в Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

Паспорт № 1059 от 12.07.2025 г.

Наименование изделий	Блоки бетонные для стен подвалов
Марка изделий	ФБС 9.6.3
Номер партии	331
Дата изготовления (гг.мм.дд)	25.06.27
Количество изделий, шт	10
Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие)	B7,5 (M100)
Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа	9,8
Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа	7,9
Марка бетона по морозостойкости	$F_1$100
Марка бетона по водонепроницаемости	W4
Нормативно-техническая документация	ГОСТ 13579-2018
Изделия отгружены в адрес	ООО «Новая ЭРА»

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Железобетонных Опор"
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903 в
Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

Паспорт № 1060 от 12.07.2025 г.

Наименование изделий	Блоки бетонные для стен подвалов
Марка изделий	ФБС 12.4.3
Номер партии	331
Дата изготовления (гг.мм.дд)	25.06.27
Количество изделий, шт	20
Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие)	B7,5 (M100)
Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа	9,8
Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа	7,9
Марка бетона по морозостойкости	$F_1$100
Марка бетона по водонепроницаемости	W4
Нормативно-техническая документация	ГОСТ 13579-2018
Изделия отгружены в адрес	ООО «Новая ЭРА»

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Железобетонных Опор"
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903
в Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

Паспорт № 1061 от 12.07.2025 г.

Наименование изделий	Блоки бетонные для стен подвалов
Марка изделий	ФБС 12.5.6
Номер партии	331
Дата изготовления (гг.мм.дд)	25.06.27
Количество изделий, шт	7
Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие)	B7,5 (M100)
Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа	9,8
Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа	7,9
Марка бетона по морозостойкости	$F_1$100
Марка бетона по водонепроницаемости	W4
Нормативно-техническая документация	ГОСТ 13579-2018
Изделия отгружены в адрес	ООО «Новая ЭРА»

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Железобетонных Опор"
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903 в
Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

Паспорт № 1062 от 12.07.2025 г.

Наименование изделий	Блоки бетонные для стен подвалов
Марка изделий	ФБС 24.6.6
Номер партии	331
Дата изготовления (гг.мм.дд)	25.06.27
Количество изделий, шт	15
Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие)	B7,5 (M100)
Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа	9,8
Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа	7,9
Марка бетона по морозостойкости	$F_1$100
Марка бетона по водонепроницаемости	W4
Нормативно-техническая документация	ГОСТ 13579-2018
Изделия отгружены в адрес	ООО «Новая ЭРА»

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.