Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Железобетонных Опор"
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903
в Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

Паспорт № 1045 от 12.07.2025 г.

Наименование изделий	Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ напряжением 0,4…35 кВ и связи
Марка изделий	ПТ43-2
Номер партии	331
Дата изготовления (гг.мм.дд)	25.06.27
Количество изделий, шт	15
Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие)	В30 (М400)
Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа	39,0
Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа	33,2
Марка бетона по морозостойкости	$F_1$200
Марка бетона по водонепроницаемости	W8
Нормативно-техническая документация	ТУ 23.61.12-006-96502166-2018
Изделия отгружены в адрес	ООО «Новая ЭРА»

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Железобетонных Опор"
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903 в
Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

Паспорт № 1046 от 12.07.2025 г.

Наименование изделий	Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ напряжением 0,4…35 кВ и связи
Марка изделий	ПТ45
Номер партии	331
Дата изготовления (гг.мм.дд)	25.06.27
Количество изделий, шт	10
Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие)	В30 (М400)
Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа	39,0
Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа	33,2
Марка бетона по морозостойкости	$F_1$200
Марка бетона по водонепроницаемости	W8
Нормативно-техническая документация	ТУ 23.61.12-006-96502166-2018
Изделия отгружены в адрес	ООО «Новая ЭРА»

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Железобетонных Опор"
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903
в Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

Паспорт № 1047 от 12.07.2025 г.

Наименование изделий	Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ напряжением 0,4…35 кВ и связи
Марка изделий	ПТ60
Номер партии	331
Дата изготовления (гг.мм.дд)	25.06.27
Количество изделий, шт	15
Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие)	В30 (М400)
Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа	39,0
Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа	33,2
Марка бетона по морозостойкости	$F_1$200
Марка бетона по водонепроницаемости	W8
Нормативно-техническая документация	ТУ 23.61.12-006-96502166-2018
Изделия отгружены в адрес	ООО «Новая ЭРА»

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод Железобетонных Опор"
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903 в
Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

Паспорт № от .2025 г.

Наименование изделий	
Марка изделий	
Номер партии	
Дата изготовления (гг.мм.дд)	
Количество изделий, шт	
Проектный класс бетона по прочности на сжатие	
Фактическая отпускная прочность бетона, МПа	
Марка бетона по морозостойкости	
Марка бетона по водонепроницаемости	
Нормативно-техническая документация	
Изделия отгружены в адрес	

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.