**Общество с ограниченной ответственностью**
**"Завод Железобетонных Опор"**
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903
в Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

## Паспорт № 1048 от 12.07.2025 г.

| Наименование изделий | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4…10 кВ |
|---|---|
| Марка изделий | СВ95-3 |
| Номер партии | 331 |
| Дата изготовления (гг.мм.дд) | 25.06.27 |
| Количество изделий, шт | 15 |
| Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие) | В30 (М400) |
| Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа | 39,0 |
| Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа | 33,2 |
| Марка бетона по морозостойкости | $F_1$200 |
| Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |
| Нормативно-техническая документация | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| Изделия отгружены в адрес | ООО «Новая ЭРА» |

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

**Общество с ограниченной ответственностью**
**"Завод Железобетонных Опор"**
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903 в
Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

## Паспорт № 1049 от 12.07.2025 г.

| Наименование изделий | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4…10 кВ |
|---|---|
| Марка изделий | СВ95-3с |
| Номер партии | 331 |
| Дата изготовления (гг.мм.дд) | 25.06.27 |
| Количество изделий, шт | 10 |
| Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие) | В30 (М400) |
| Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа | 39,0 |
| Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа | 33,2 |
| Марка бетона по морозостойкости | $F_1$200 |
| Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |
| Нормативно-техническая документация | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| Изделия отгружены в адрес | ООО «Новая ЭРА» |

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

**Общество с ограниченной ответственностью**
**"Завод Железобетонных Опор"**
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903
в Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

## Паспорт № 1050 от 12.07.2025 г.

| Наименование изделий | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4…10 кВ |
|---|---|
| Марка изделий | СВ105-5 |
| Номер партии | 331 |
| Дата изготовления (гг.мм.дд) | 25.06.27 |
| Количество изделий, шт | 5 |
| Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие) | В30 (М400) |
| Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа | 39,0 |
| Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа | 33,2 |
| Марка бетона по морозостойкости | $F_1$200 |
| Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |
| Нормативно-техническая документация | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| Изделия отгружены в адрес | ООО «Новая ЭРА» |

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

**Общество с ограниченной ответственностью**
**"Завод Железобетонных Опор"**
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903 в
Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

## Паспорт № 1051 от 12.07.2025 г.

| Наименование изделий | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4…10 кВ |
|---|---|
| Марка изделий | СВ110-3,5 |
| Номер партии | 331 |
| Дата изготовления (гг.мм.дд) | 25.06.27 |
| Количество изделий, шт | 3 |
| Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие) | В30 (М400) |
| Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа | 39,0 |
| Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа | 33,2 |
| Марка бетона по морозостойкости | $F_1$200 |
| Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |
| Нормативно-техническая документация | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| Изделия отгружены в адрес | ООО «Новая ЭРА» |

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

**Общество с ограниченной ответственностью**
**"Завод Железобетонных Опор"**
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903
в Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

## Паспорт № 1052 от 12.07.2025 г.

| Наименование изделий | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4…10 кВ |
|---|---|
| Марка изделий | СВ110-5 |
| Номер партии | 331 |
| Дата изготовления (гг.мм.дд) | 25.06.27 |
| Количество изделий, шт | 4 |
| Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие) | В30 (М400) |
| Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа | 39,0 |
| Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа | 33,2 |
| Марка бетона по морозостойкости | $F_1$200 |
| Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |
| Нормативно-техническая документация | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| Изделия отгружены в адрес | ООО «Новая ЭРА» |

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

**Общество с ограниченной ответственностью**
**"Завод Железобетонных Опор"**
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903 в
Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

## Паспорт № 1053 от 12.07.2025 г.

| Наименование изделий | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4…10 кВ |
|---|---|
| Марка изделий | СВ130-7 (СНВ-7-13) |
| Номер партии | 331 |
| Дата изготовления (гг.мм.дд) | 25.06.27 |
| Количество изделий, шт | 10 |
| Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие) | В30 (М400) |
| Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа | 39,0 |
| Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа | 33,2 |
| Марка бетона по морозостойкости | $F_1$200 |
| Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |
| Нормативно-техническая документация | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| Изделия отгружены в адрес | ООО «Новая ЭРА» |

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

**Общество с ограниченной ответственностью**
**"Завод Железобетонных Опор"**
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903
в Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

## Паспорт № 1054 от 12.07.2025 г.

| Наименование изделий | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4…10 кВ |
|---|---|
| Марка изделий | СВ164-12 |
| Номер партии | 331 |
| Дата изготовления (гг.мм.дд) | 25.06.27 |
| Количество изделий, шт | 1 |
| Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие) | В30 (М400) |
| Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа | 39,0 |
| Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа | 33,2 |
| Марка бетона по морозостойкости | $F_1$200 |
| Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |
| Нормативно-техническая документация | ТУ 5863-007-96502166-2016 |
| Изделия отгружены в адрес | ООО «Новая ЭРА» |

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.

**Общество с ограниченной ответственностью**
**"Завод Железобетонных Опор"**
Юридический адрес: 623700 Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Западная промзона, стр.21А
ИНН 6673248574 КПП 667101001 Расчетный счет
40702810195020005857 корр./счет 30101810200000000903 в
Уральском филиале ПАО РОСБАНК в г. Екатеринбург БИК
046577903

## Паспорт № 1055 от 12.07.2025 г.

| Наименование изделий | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 10…35 кВ |
|---|---|
| Марка изделий | СВ164-20 |
| Номер партии | 331 |
| Дата изготовления (гг.мм.дд) | 25.06.27 |
| Количество изделий, шт | 3 |
| Проектный класс бетона по прочности на сжатие (марка бетона по прочности на сжатие) | В30 (М400) |
| Требуемая прочность бетона на сжатие в проектном возрасте, МПа | 39,0 |
| Фактическая отпускная прочность бетона на сжатие, МПа | 33,2 |
| Марка бетона по морозостойкости | $F_1$200 |
| Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |
| Нормативно-техническая документация | ТУ 5863-001-96502166-2015 |
| Изделия отгружены в адрес | ООО «Новая ЭРА» |

Предприятие гарантирует соответствие качества отпускаемых с данным паспортом изделий всем требованиям ГОСТов, ТУ и рабочим чертежам при соблюдении потребителем условий транспортировки, складирования и хранения.
Гарантийный срок: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Контролер ОТК Костяева Н.М./Машкарина О.С.